



PÄÄSTEAMET

Tiit Toos
Jõhvi Vallavalitsus
johvi@johvi.ee

Teie 06.03.2025 nr 7-1.3/961-1

Meie 19.03

**Ettepanekute küsimine Jõhvi linna
Narva mnt 133 ja lähiala kinnistute
detailplaneeringu lähteülesandele**

Austatud Tiit Toos

Edastan tuleohutuslikud soovitused Ida päästkeskuse nimel Narva mnt 133 detailplaneeringule. Vastavalt sise min määrusele nr 10 § 6 lg 3 veevõtukoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust või rajatise kaugeimast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel.

Hetkeolukord:

Lähim veevõtukoht on üle 200m kaugusel mööda päästemeeskonna sõidetavaid teid jõe näol aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 139.

Tagada 200m raadiuses ehitisevälise tuletõrje kustutusvee olemasolu mööda sõidetavaid teid (sise min määrus nr 10 § 6 lg 2) . Soovituslikult hüdrandi paigaldus antud Narva mnt tee. Soovitaksin antud teelõigule hüdrandivõrgustik paigaldada, et tagada nõuetekohane tuletõrjevee olemasolu antud kinnistule ja tulevastele arendustele.

Kindlasti tagada naaberehitiste vaheline kuja olemasolu vähemalt 8m ning päästemeeskonna sisenemistee ning ehitise esine tee peab olema võimeline ka päästemeeskonna sõidukiga lähenemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg

Ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli peainspektor

Ida päästkeskus

+372 5307 3708

kristjan.sorg@paasteamet.ee