

Jõhvi Vallavalitsus
Kooli 2
Jõhvi vald, 41595, Jõhvi linn, Ida-Viru maakond

Teie 16.07.2025 No 7-1.3/961-11

Meie 15.08.2025

**Jõhvi linna Narva mnt 133 ja lähiala
detailplaneeringu koostamine ja
arvamuse andmine**

Lugupeetud Jõhvi Vallavalitsus,

Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli valdkond koostab antud Narva mnt 133 detailplaneeringu tingimused, et täidetud saavad detailplaneeringu seletuskirja punktis 7 toodud tuleohutusnõuded.

Vastavalt sise min määruse nr 10 "Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" § 6 lg 2 st veevõtukoha kaugus ehitistest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid; lg 3 st veevõtkoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust või rajatise kaugeimast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel.

Hetkeseisuga ei ole tagatud kuni 200m kaugusel olev mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid väline veevõtukoha olemasolu. Hüdrant JÕ165H ei täida antud nõuet, sest otsene ligipääs puudub veetakistuse tõttu. Ettepanek paigaldada Narva mnt lõigule hüdrandid, mis hetkel puuduvad, mis on vajalik katmaks antud teelõigu välise veevõtukoha nõudeid. Hetkel on antud teelõik hüdrantidest tühi ning puudulik ca 700+m ulatuses.

Lugupidamisega,

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristjan Sõrg
Ida päästkeskuse ehituskontrolli peainspektor
+372 5307 3708
kristjan.sorg@paasteamet.ee